

No Perakuan : JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/7-1111

(BAHARU)



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bahan-bahan Kelas 'O' / Class 'O'

BS 476: Part 6: 1989 + A1: 2009 & BS 476: Part 7: 1997

Dengan ini diperakui

INSULFLEX CORPORATION SDN BHD


(INSULFLEX PLUS SERIES)

Beroperasi di

**LOT 6 & 8 , JALAN P/1, KAWASAN PERUSAHAAN
43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 03/10/2025 HINGGA 02/10/2027



t.t

.....

Ketua Pengarah

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/7-1111**

No. Siri: **2025/S79/275/C 'O'**

Jenis Alat Kelengkapan	: BAHAN-BAHAN KELAS 'O' / CLASS 'O'
Jenama & Spesifikasi	: Brand: INSULFLEX Model: INSULFLEX PLUS SERIES Type: INSULATION MATERIAL Measured Thickness: 6mm - 50mm mm Density: 45 - 60 kg/m³
Keputusan	: Class 0 Class 1
Nama & Alamat Pengeluar	: INSULFLEX CORPORATION SDN BHD
No. Laporan Ujian/Tarikh	: CoC E540872 03/05/2024, CLS2 080836 0003 REV.00 24/03/2023
Jenis Skim Pensijilan Barangan	: Certificate of Conformity (TUV SUD)
No. Skim Pensijilan Barangan	: CLS2 080836 0003 REV.00
Tempoh Sah Laku	: 21/02/2028
Ulasan Pegawai Proses	: SILA AMBIL TINDAKAN BERIKUT: 1. PERKARA 3: SKIM PERSIJILAN BARANGAN HENDAKLAH RUJUK 'COC' TUV SUD PSB DAN BUKANNYA FM APPROVAL. 2. PERKARA 4: SILA MASUKKAN NO LAPORAN UJIAN TUV SUD PSB. 3. PERKARA 5: SILA KOSONGKAN RUANG KEPUTUSAN UJIAN BS 476:PART 4.
Ulasan Mesyuarat	:
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan : **03/10/2025 hingga 02/10/2027**